



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2

ул. Прогонная дом 29, г. Петродворец
Санкт-Петербург, 198510
Тел. (812) 612-05-30(31), Факс (812) 612-05-30


№ 32
04.03.2020 № *17064*

ГК Д.О.М. Колпино

Адрес: _____

Тел: 8-921-743-14-01

Факс: _____



УВЕДОМЛЕНИЕ (1)

О проведении технического обслуживания по договору №2.ВД.00303 от 01.09.2017

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что оказание услуг/выполнение работ по проведению технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (Далее – ТО ВДГО и ВКГО) в рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, согласованное Сторонами приложением № 3 к договору будет осуществляться в апреле следующего графика:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет производиться ТО ВДГО и ВКГО	Дата	и время ТО ВДГО и ВКГО
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 34, литера А	07.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 31, литера А	07.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 33, литера А	07.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 32, литера А	07.04.2020	10:00-20:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 43, литера А	08.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 45, литера А	08.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 44, литера А	08.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 41, корпус 2, литера А	08.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 44, корпус 2, литера А	08.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 42, литера А	08.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 43, корпус 2, литера А	09.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 50, литера А	10.04.2020	10:00-16:45
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 52, литера А	10.04.2020	10:00-16:45
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 54, литера А	10.04.2020	10:00-16:45

196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 56, литера А	10.04.2020	10:00-16:45
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 57, литера А	10.04.2020	10:00-16:45
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 60, литера А	10.04.2020	10:00-16:45
189630, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 61, литера А	10.04.2020	10:00-16:45
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 58, литера А	10.04.2020	10:00-18:00
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 46, литера А	10.04.2020	10:00-16:45
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 49	10.04.2020	10:00-16:45
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 48, литера А	10.04.2020	10:00-16:45
196652, Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 47, литера А	10.04.2020	10:00-16:45
Санкт-Петербург, город Колпино, Загородная улица, дом 48, корпус 2, литера А	10.04.2020	10:00-16:45

Просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также направить Вашего представителя для осуществления контрольных мероприятий и фиксации отсутствия допуска в отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (ВДГО и ВКГО).

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования:

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВДГО и (или) ВКГО;

Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВДГО и (или) ВКГО;

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);

Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр);

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

Разборка и смазка кранов;

Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка;

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;

Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (ИБУ);


Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

С уважением,

Начальник участка ПЭУ №2 ГРО "ПетербургГаз"

Малыгин Александр Сергеевич

Исполнение: Е.И. Ив. 
04.03.2020 г.