

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

ДЛЯ ЛИЦ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА

Индивидуальные баллонные установки - технологическое устройство, включающее до двух баллонов со сжиженным углеводородным газом, газопроводы, технические устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газопотребления (баллоны для сжиженного газа, регулятор давления, сертифицированный гибкий шланг, газоиспользующее оборудование).

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, АККУРАТНЫ И ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ!

- Сжиженный газ взрыво- и пожароопасен
- Пропан – бутановая смесь тяжелее воздуха и скапливается в подвалах, ямах, углублениях и других непроветриваемых местах. Одна случайная искра может привести к трагедии.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- **На улице баллоны размещайте в специальном металлическом шкафу вдали от оконных и дверных проемов и канализационных колодцев (не менее 0,5 метров от оконных проемов и 1,0 от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 метров от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей).**
 - Обязательно используйте регулятор давления – газ в баллоне находится под высоким давлением.
- **Заполняйте баллоны газом только на специализированных пунктах наполнения.**
 - Баллоны могут быть произведены только на специализированном предприятии. На верхней сферической части баллона обязательно должны быть выбиты и отчетливо видны данные изготовителя: товарный знак, номер баллона, масса порожнего баллона, вместимость, пробное гидравлическое давление, рабочее давление, клеймо ОТК, дата изготовления и год следующего освидетельствования.
- **Регулярно проводите освидетельствование баллонов. Отметка об освидетельствовании находится на баллоне в виде клейма. Ни в коем случае не пропускайте последующие освидетельствования.**
- Храните и перемещайте баллоны только с накрученной заглушкой и защитным колпаком.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- **Подвергать баллоны воздействию солнечного света и иного теплового воздействия**
- **Располагать баллоны в помещениях с источником огня, отогревать с помощью огня и электроприборов.**
- **Хранить баллоны в кухнях, коридорах, санузлах, балконах, лоджиях, подвалах, цокольных этажах, в помещениях без естественного освещения.**
- **Пользоваться неисправными баллонами, самостоятельно производить их ремонт.**
- **Самостоятельно осуществлять монтаж индивидуальных и групповых баллонных установок.**
- **Стравливать газ из баллона вблизи жилых зданий и производственных помещений.**

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА!

ЗАПРЕЩЕНО:

- **Зажигать огонь, курить**
- **Включать и выключать электроприборы, электроосвещение и пользоваться электровонками.**

НЕОБХОДИМО:

- **Закрывать все краны у газовых приборов и перед ними**
- **Открыть все окна и двери, проветрить помещения**
- **Вызвать аварийную бригаду по телефону 04 (с мобильных телефонов по номеру 104)**
- **Принять меры по эвакуации людей из загазованной зоны**

ОБЯЗАННОСТЬ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с п. 18 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, обязанность по заключению договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО возложена именно на собственника (пользователя) помещений в многоквартирном доме или домовладения.

Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО, в соответствии с требованиями пункта 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, п. 80б Правил пользования газом, является основанием для приостановления поставки газа (предоставления коммунальной услуги газоснабжения) потребителям!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии со статьей 9.23 («Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования») Кодекса об административных правонарушениях, **к административной ответственности в виде штрафа привлекаются** юридические, должностные лица и **граждане – потребители коммунальной услуги по газоснабжению, ЗА:**

- Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным.
- Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке.
- Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз»

Адрес: 191180, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 63/2

Электронная почта: peterburggaz@pgaz.spb.ru

телефон: (812) 610-04-04.

2. Акционерное общество «Ленгаз-Эксплуатация»

Адрес: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ.

Электронная почта: office@lengaz-expl.ru

телефон: (812) 458-54-47

3. ООО «Балтийская газовая компания»

Адрес: Санкт-Петербург, Проф. Качалова, 3

телефон: (812) 622-13-56

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПУНКТЫ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННЫМ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ:

ГНП №1 г. Пушкин, ул. Новодеревенская, д.5 (тел. 476-62-76);

ГНП №2 г. Петродворец, ул. Средняя, д.4, (тел. 450- 63-44);

ГНП №5 г. Зеленогорск, ул. Выборгская, д.1 (тел. 433-31-19);

ГНП №8 п. Лисий Нос, Морской пр., д. 32 (тел. 240-35-23, 434-92-70).

Предоставляют услуги:

- Заправку 5, 12, 27, 50-литровых стальных и композитных баллонов,
- Освидетельствование 5, 12, 27-литровых баллонов,
- Обмен 50-ти литровых баллонов, продажу баллонов и сопутствующих материалов.